

## 花蓮縣 102 年度無障礙校園環境清查計畫勘檢表

勘檢學校：德武國小

勘檢日期：102 年 11 月 5 日

※勘檢標準依據內政部「建築物無障礙設施設計規範」

	102 年度法定無障礙設施現況統計					
	室外 引導 通路	坡道 及扶 手	避難 層出 入口	室內 出入 口	樓梯	廁所 盥洗 室
合格數	1	0	4	4	1	4
待改善	4	4	0	1	3	0
未設置	0	0	0	1	0	0
應設置	5	4	4	5	5	4

勘檢結果：

會勘建議：

1. 貴校現有無障礙設施大致符合設計規範。
2. 尚待改善部分包括無障礙廁所、北棟坡道及扶手、北棟室外引導通路、南棟樓梯扶手轉折及較長處(受限保全及裝置藝術)、室內出入口門檻，建議學校可視需求急迫逐步改善。

總務主任 陳信光

勘檢人員：

承辦人員：

書記 陳琬鈴

受檢學校人員：

董 舒 惠

總務主任 陳信光