

花蓮縣 102 年度無障礙校園環境清查計畫勘檢表

勘檢學校：秀林國中

勘檢日期：102 年 11 月 6 日

※勘檢標準依據內政部「建築物無障礙設施設計規範」

	102 年度法定無障礙設施現況統計					
	室外 引導 通路	坡道 及扶 手	避難 層出 入口	室內 出入 口	樓梯	廁所 盥洗 室
合格數	1	2	2	2	2	2
待改善	1	0	1	1	0	0
未設置	2	2	2	2	2	2
應設置	4	4	5	5	4	4

勘檢結果：

貴校主要教學大樓於 100 年完工，已符合規範；另技藝大樓之樓梯扶手、無障礙廁所可逐步改善，並拆除導盲磚。

勘檢人員：

劉文君

承辦人員：

書記陳琬鈴

受檢學校人員：

林新雨