

花蓮縣 102 年度無障礙校園環境清查計畫勘檢表

勘檢學校：崙山國小

勘檢日期：102 年 11 月 5 日

※勘檢標準依據內政部「建築物無障礙設施設計規範」

	102 年度法定無障礙設施現況統計					
	室外 引導 通路	坡道 及扶 手	避難 層出 入口	室內 出入 口	樓梯	廁所 盥洗 室
合格數	0	0	0	0	0	0
待改善	1	1	0	2	1	2
未設置	0	0	1	0	0	0
應設置	1	1	1	2	1	2

勘檢結果：

建議 貴校尚待改善項目。

- 一. 室外引導通路設置標誌及坡道扶手
引導至教學區
- 二. 設置行動不便停車位及無障礙廁所
- 三. 走廊通路(=棟連接通道) 坡道扶手改善
- 四. 導音磚拔除

勘檢人員：

江俊偉

承辦人員：

書記陳琬鈴

受檢學校人員：

阿慶南