

花蓮縣 102 年度無障礙校園環境清查計畫勘檢表

勘檢學校：富世國小

勘檢日期：102 年 11 月 6 日

※勘檢標準依據內政部「建築物無障礙設施設計規範」

| | 102 年度法定無障礙設施現況統計 | | | | | |
|-----|-------------------|---------------|----------------|---------------|----|---------------|
| | 室外 引導 通路 | 坡道 及扶 手 | 避難 層出 入口 | 室內 出入 口 | 樓梯 | 廁所 盥洗 室 |
| 合格數 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 待改善 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 未設置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 應設置 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |

勘檢結果：

貴校目前急需改善項目如下：

- (一) 穿堂高低差改善；
- (二) 坡道改善 (含扶手)；
- (三) 樓梯扶手；
- (四) 新設無障礙廁所；
- (五) 新設無障礙停車位。

勘檢人員：

劉文英

承辦人員：

書記陳琬鈴

受檢學校人員：

林正有