

花蓮縣 102 年度無障礙校園環境清查計畫勸檢表

勸檢學校：化仁國中

勸檢日期：102 年 11 月 8 日

※勸檢標準依據內政部「建築物無障礙設施設計規範」

| | 102 年度法定無障礙設施現況統計 | | | | | |
|-----|-------------------|---------------|----------------|---------------|----|---------------|
| | 室外 引導 通路 | 坡道 及扶 手 | 避難 層出 入口 | 室內 出入 口 | 樓梯 | 廁所 盥洗 室 |
| 合格數 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 待改善 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 未設置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應設置 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |

勸檢結果：

貴校需改善項目如下：

- 一、樓梯：需增設單側扶手。
- 二、無障礙廁所：缺活動扶手、有一處求救鈴壞掉、馬桶無靠墊等。
- 三、需增設無障礙停車位。

勸檢人員：書記陳琬鈴 承辦人員：書記陳琬鈴 受檢學校人員：

傅騰雄